



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Сахалинской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129, тел. 72-26-02, факс 72-63-85, E-mail: mchs@emercom.dsc.ru, Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**ГУ МЧС России по Сахалинской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60 т.497096 ф.723947, E-mail: undpr65@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальное отделение надзорной деятельности Южно-Курильского района**  
(наименование органа государственного надзора)

694500, п.г.т. Южно-Курильск, ул. Океанская, 26, тел. (42455) 21-518, E-mail: togpnyk@rambler.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 39/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

"29" ноября 2018 г.

*муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. Дубовое»*

полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*с 15 ч. 00 мин. «29» ноября 2018 г., по 18 ч. 00 мин. «29» ноября 2018 г., проведена плановая выездная проверка*

Лицо(а), проводившее проверку: *главный государственный инспектор Южно-Курильского района по пожарному надзору М.А. Белоковьяльский*

в отношении: *муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Дубовое»*

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: *директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Дубовое» Полюк Надежда Владимировна*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты</i>	<i>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением</i>	<i>до 04.04.2019 г.</i>	

	объекта, а именно: на момент проведения проверки прибор приемно-контрольный выдал "Неисправность" по разделу 26 (неисправен ИПР в помещении столовой).	Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).		
2.	Противопожарные расстояния от зданий расположенных на территории школы до емкостей с нефтепродуктами (объемом свыше 0,8 м <sup>3</sup> ), предназначенных для питания бойлера обслуживающего данные здания составляет менее 30 метров, а фактически 3 м.	ч. 6 ст. 70 табл. 13 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6 СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.	до 04.04.2019 г.	
3.	Специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности в организации не согласованы в установленном порядке.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390); ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 53 Приказа от 12 декабря 2007 года N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	до 04.04.2019 г.	
4.	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями использованы для складирования различных строительных материалов и для стоянки школьного транспорта.	п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	до 04.04.2019 г.	
5.	Не обеспечена очистка прилегающей к объекту защиты территории от сухой растительности.	п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).	до 04.04.2019 г.	
6.	Трубопровод для подачи жидкого топлива от расходной емкости к бойлеру выполнен из металлопластика.	ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.3.3 «СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения».	до 04.04.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов.

Главный государственный инспектор  
Южно-Курильского района  
по пожарному надзору Белоковьяльский М.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

"29" ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

---

*Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Дубовое» Полюк Надежда Владимировна*

---

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

"29" ноября 2018 г.

Единый «Телефон доверия» МЧС России по Сахалинской области тел. 72-99-99.